

सेवा में,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
देहरादून/टिहरी गढ़वाल।

महोदय,

कृपया श्रीमान उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक:- 18.06.2019 प्रार्थना पत्र कैलक उनियाल, एवं अग्निशमन एवं आपात सेवा की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर- 42852133 दिनांक- 03.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें प्रबन्धक द्वारा स्थान माधी, चौरास, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के खसरा संख्या:- 296 म0रक्वा 0.045हे0, 296 म0रक्वा 0.038हे0, 293 म0रक्वा 0.070हे0, 294 म0रक्वा 0.020हे0, 295 म0रक्वा 0.079हे0 कुल 0.252 हे0 में निर्मित "Rainbow Public School" हेतु Pre-Operational अनापत्ति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।


उक्त के अनुपालन में प्रसगत का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण आख्या निम्नलिखित है:-

1. प्रसगत स्थल तक अग्निशमन के वाहनों के आने-जाने के लिये मार्ग उपलब्ध है।
2. निरीक्षण के दौरान प्रसगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
3. प्रसगत का भवन 03 तल में निर्मित है।
4. प्रसगत स्थल में ए0वी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूसर 01/02/04/05 किग्रा0 क्षमता के कुल 20 अदद कार्यशील द्वा में पाये गये।
5. प्रसगत स्थल में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूसर 4.5 किग्रा0 क्षमता का 02 अदद कार्यशील द्वा में पाये गये।
6. प्रसगत स्थल में 07 अदद प्रेशर युक्त होज रील कार्यशील द्वा में पायी गयी।
7. प्रसगत स्थल में 10 अदद फायर अलार्म स्थापित किये गये है।
8. प्रसगत स्थल में 5,000 लीटर क्षमता का टेरिस रिजर्व वाटर टैंक एवं 5,000 लीटर क्षमता का भूमिगत रिजर्व वाटर टैंक उपलब्ध है।
9. प्रसगत स्थल में फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर 101, 01376-233611, धूम्रपान निषेध बोर्ड, पुलिस कण्ट्रोल रूम का 100 तथा एम्बुलेंस का टेलीफोन नम्बर 108 अंकित है।
10. प्रबन्धक को निर्देशित किया कि प्रसगत स्थल के निकास मार्गो एवं सैट बैक को अवरोध मुक्त रखेगे। साथ ही प्रबन्धक को निर्देशित किया कि प्रसगत स्थल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरण संचालित करने का ज्ञान होना चाहिये।

अतः उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रसगत स्थल में सदैव कार्यशील द्वा में रखे जाने एवं अग्निसुरक्षा सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष लिये जाने की शर्त पर " Rainbow Public School " स्थित माधी, चौरास, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल हेतु Pre-Operational अनापत्ति निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

पत्रांक: नि0प्री26/फा0स0/19

दिनांक:- जुलाई 03, 2019

  
अग्निशमन अधिकारी  
नई टिहरी (टि0ग0)।